

POWIATOWA STACJA
SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
Pieczęć stacji sanitarno-epidemiologicznej
ul. Stefana Batorego 2
41-378 35 73 fax 41-378 27 88

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr NHS.9020.13.13.2025

Zagajów, dn.06.05.2025 r.

(miejscowość i data)

przeprowadzonej przez

Mariola Sztuk - SNHŚ.057.280.2025

Anna Trzcina - SNHŚ.057.281.2025

(imię i nazwisko, komórka organizacyjna, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)

Pracownika (-ów) upoważnionego (-ych) przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Busku-Zdroju, 28-100 Busko-Zdrój, ul. Stefana Batorego 2.

(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 416) w związku z art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz.572)

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

1. Podmiot kontrolowany:

Gmina Michałów

28 – 411 Michałów tel 41 356 52 44

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna)

2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu:

Ujęcie wody w Zagajowie gm. Michałów (zbiorowe zaopatrzenie ludności w wodę)

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna/rodzaj prowadzonej działalności)

3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań:

Bogusław Kowalczyk – Wójt Gminy Michałów

(imię i nazwisko/pełna nazwa (inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich wspólników)

28 – 411 Michałów

(adres zamieszkania / siedziby (w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich wspólników/telefon/faks/poczta elektroniczna)

4. NIP/REGON/PKD – odpowiednio

NIP: 6621763306

REGON: 291010317

5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:

Bogusław Kowalczyk – Wójt Gminy Michałów

(imię i nazwisko/stanowisko)

6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu*

Pani Aneta Biały – młodszy referent

(upoważnienie ustne)

(imię i nazwisko/stanowisko/dane upoważniającego/data wydania upoważnienia/nr)

7. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę*

Pan Mateusz Ręboch - konserwator

(imię i nazwisko/stanowisko/inne)

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli: 06.05.2025 r. godz. 10.45

2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli* - „nie dotyczy”

3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia: nie stosuje się ustawy prawo Przedsiębiorców z dnia 6 marca 2018r. (t.j. Dz. U. z 2024r. poz.236)

4. Data i godzina zakończenia kontroli: 06.05.2025 r. godz. 11.45

5. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości* - „nie dotyczy”

6. Zakres przedmiotowy kontroli:

Kontrola stanu sanitarno –technicznego ujęcia wody w Zagajowie oraz prowadzenia nadzoru nad jakością wody do spożycia w ramach kontroli wewnętrznej.

7. Wyposażenie użyte podczas kontroli*-, nie dotyczy”
8. Podczas kontroli wykonano ~~pomiary, — badania~~ lub pobrano próbki do badań laboratoryjnych**
– nr i nazwa protokołu/ów* -Protokół pobrania próbki wody do badania nr NHS.9020.14.52.2025
9. Podczas kontroli wykonano zapis dźwięku lub obrazu* - „nie dotyczy”
10. Korzystano* z wyników badań–i ~~pomiarów—~~ sprawozdania z badań wody wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej - Nr LBW/81/2/25 z dnia 10.02.2025r. oraz Nr LBW/274/2/25 z dnia 10.04.2025r.
11. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli:
 - ✓ sprawozdania nr LBW/81/2/2025 z dnia 10.02.2025r. oraz sprawozdanie nr LBW/274/2/2025 z dnia 10.04.2025r. z badań wody wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej,
 - ✓ aktualizacja danych o wodociągu.
12. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli* -aktualizacja danych o wodociągu publicznym Zagajów
13. Podczas kontroli wypełniono formularze kontroli – nr – „nie dotyczy”

III. WYNIKI KONTROLI

1. Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/inne informacje istotne dla ustaleń kontroli:

Gmina powołana Uchwałą Nr XVII/79/72 Wojewódzkiej Rady narodowej w Kielcach 8.12.1972r – ogłoszone w Dz. U. WRN w Kielcach z dnia 08.12.1972r.

2. Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/obiektu, stanu sanitarno-higienicznego:

W/w urządzenie wodociągowe posiada aktualne pozwolenie wodnoprawne na usługę wodną polegającą na poborze wód podziemnych za pomocą studni awaryjnej S-2 oraz studni zasadniczej S-1 – wydane Decyzją Dyrektora Zarządu Zlewni w Kielcach z dnia 29 czerwca 2022r. znak KR.ZUZ.1.4210.37.2022 MG. Odpowiedzialnym za stan techniczny ujęcia oraz jakość wody jest Gmina Michałów.

Urządzenie wodociągowe służy do zbiorowego zaopatrzenia w wodę mieszkańców gm. Michałów.

Dane o wodociągu:

Łączna długość sieci wodociągowej - 137,03 km

Łączna ilość przyłączy - 1422 sztuk.

Produkcja wody w 2024r. wyniosła 245380 m³ (średnio dobową produkcja wody 670,44 m³/dobę)

Produkcja wody w I-szym kwartale 2025r. wyniosła 59 990 m³ , (średnio dobową produkcja wody 666,56 m³/dobę)

Wodociąg zaopatruje łącznie 20 miejscowości - (4535 osób).

Liczba korzystających z wodociągu 20 miejscowości: Góry (291 osób), Jelcza Mała (47 osób), Jelcza Wielka (111 osób), Karolów (42 osób) , Kołków (82 osób), Michałów (1021 osób), Pawłowice (239 osób), Polichna (79 osoby), Przecławka (132 osób), Sadkówka (30 osoby), Sędowice (482 osób), Tomaszów (162 osób), Tur Dolny (255 osoby), Tur Górny (170 osoby), Tur Piaski (87 osoby), Węchadłów (421 osób), Wrocieryż (270 osoby), Zagajów (267 osoby), Zagajówek (167 osób), Zawale Niegosławskie (41 osób).

Ujęcie wodociągu stanowią dwie studnie wiercone S-1 i S-2 , zlokalizowane w miejscowości Zagajów. Woda ze studni tłoczona jest do 2 zbiorników wyrównawczych po 400 m³ każdy, zlokalizowanych w Górach. Woda ze zbiorników grawitacyjnie i za pomocą pomp rozprowadzana rurociągiem do odbiorców.

Studnia S-1 posiada obudowę podziemną, zabezpieczona szczelną pokrywą, zamykana na kłódkę, ogrodzona, oznakowana tablicą informacyjną. Studnia ujęciowa S-2 o głębokości ok. 100m, obudowana, studnie pracują naprzemiennie. Praca pomp obu studni monitorowana automatycznie – budynek sterowni.

Budynek Stacji Wodociągowej w dobrym stanie technicznym, ogrodzony i oznakowany tablicą informacyjną. Dla przedmiotowego ujęcia Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie ustanowił Rozporządzeniem Nr 1/2004 z dnia 12 stycznia 2004r. strefy ochronne ujęcia wody podziemnej w msc. Zagajów.

Ochrona jakości wody została zapewniona przez utworzenie stref ochronnych tj. teren ochrony bezpośredniej – obszar położony w granicy istniejącego ogrodzenia studni oraz teren ochrony pośredniej - obszar położony na zewnątrz terenu ochrony bezpośredniej o promieniu 722 m. Teren strefy bezpośredniej ogrodzony, stan techniczny i sanitarny w dniu kontroli nie budził zastrzeżeń.

Właściciel/zarządca wodociągu prowadzi wewnętrzne kontrole jakości wody do spożycia w oparciu o opracowany i zatwierdzony przez PPIS w Busku – Zdroju harmonogram kontroli wewnętrznej na rok 2025, który przewiduje pobranie czterech próbek wody w ramach prowadzonej kontroli wewnętrznej. W zakresie parametrów grupy A (luty, kwiecień, lipiec, grudzień) oraz jednej próbki w zakresie parametrów grupy B (październik). Harmonogram realizowany zgodnie z przyjętym terminarzem. Właściciel/zarządca wodociągu przekazuje Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Busku – Zdroju sprawozdania z przeprowadzonych badań jakości wody w ramach kontroli wewnętrznej w terminie wskazanym przez ustawodawcę. Do dnia kontroli w 2024r. w ramach kontroli wewnętrznej zrealizowano:

- monitoring parametrów grupy A sprawozdanie z badań Nr LBW/81/2/25 z dnia 10.02.2025r. oraz Nr LBW/274/2/25 z dnia 10.04.2025r. Badania wykonane zostały przez akredytowane Laboratorium PSSE w Busku - Zdroju – nie stwierdzono przekroczeń badanych parametrów jakości wody. Jakość wody w badanym zakresie odpowiadała wymogom Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r. poz. 2229). W dniu kontroli pobrano próbę wody do badania bakteriologicznego i fizykochemicznego – punkt poboru Ośrodek Zdrowia Michałów - nr protokołu poboru próbki wody NHS.9020.14.52.2024.

Wskazany jest w przypadku pogorszenia się jakości wody i prowadzenia działań naprawczych (dezynfekcji wody podchlorynem sodu), doposażenia obiektu w kalorymetr kieszonkowy w celu monitorowania zawartości chloru w wodzie. W dniu kontroli urządzenia wodociągowe i teren ujęcia utrzymany w należytych stanie sanitarnym i technicznym.

Przypomniano w ramach działań informacyjno-edukacyjnych o wypracowaniu procedur i mechanizmów postępowania w przypadku pogorszenia jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz wystąpienia awarii systemu zaopatrzenia w wodę.

Poinformowano o przysługujących prawach wynikających z art. 7,8,9,10,11 Kpa.

3. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono*
nieprawidłowości nie stwierdzono.

4. Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski: „nie dotyczy”

IV.UWAGI I ZASTRZEŻENIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W KONTROLI

1. Omówiono wyniki kontroli, dokonano/ ~~nie dokonano~~ wpisu do książki kontroli/~~dziennika budowy~~**

2. ~~Wniesiono~~/nie wniesiono** uwag i zastrzeżeń do opisanego stanu faktycznego

3. Poprawki i uzupełnienia do protokołu —~~naniesiono~~/nie naniesiono**

(podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)

4. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w części III pkt 3 lit.....nie nałożono/~~nałożono~~**

grzywnę w drodze mandatu karnego na — nie dotyczy *(imię i nazwisko/stanowisko)*

w wysokości - nie dotyczy słownie - nie dotyczy

(nr mandatu karnego) - nie dotyczy (podstawa prawna) - nie dotyczy

5. Upoważnienie do nakładania grzywnien w drodze mandatu karnego nr..... z dnia.....

wydane przez - nie dotyczy

(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

6. Osoba ukarana została pouczone o prawie odmowy przyjęcia mandatu.

Z tego prawa skorzystała/nie skorzystała** - nie dotyczy

7. Dane osoby odmawiającej przyjęcia mandatu – nie dotyczy

8. Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach

9. Z treścią protokołu kontroli zapoznano się/~~nie zapoznano się~~ **

10. W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu - nie dotyczy

PODINSPEKTOR GMINA MICHAŁÓW
28-411 Michałów 115
NIP 662-176-33-06
REGON 291010317

U *mgr Aneta Biały*

Robert Katusz

(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli)

Starszy Asystent
Maria Szuk
Mariola Szuk

St. Asystent
Anna Trzcina
mgr Anna Trzcina

(czytelny podpis kontrolującego (-ych))

V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu: 06.05.2025r.

PODINSPEKTOR GMINA MICHAŁÓW
28-411 Michałów 115
NIP 662-176-33-06
REGON 291010317

U *mgr Aneta Biały*

(czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)

W trakcie kontroli wykorzystano/nie wykorzystano formularze kontroli**.....
(nazwa/nr)

POUCZENIE: W terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu kontroli mogą zostać zgłoszone zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego..

Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontroli.

Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

** niewłaściwe skreślić