



**KOMENDA POWIATOWA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
W PIŃCZOWIE**
ul. Przemysłowa 21, 28-400 Pińczów

Pińczów, dnia 14 grudnia 2025 r.

PZ.52805.20.2025

Egz. nr 2

PROTOKÓŁ

ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych

Na podstawie art. 23 ust. 1 i ust. 13. Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. 2025., poz. 1312.) oraz § 10 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 października 2005 r. w sprawie czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzanych przez Państwową Straż Pożarną (Dz. U. z 2005 r. Nr 225 poz. 1934) w dniu:

17 grudnia 2025 r.

przez

- asp. Artur Karasek, starszy inspektor sztabowy ds. kontrolno – rozpoznawczych

posiadającego legitymację służbową nr: **7289600**

legitymującego się upoważnieniem numer PZ.52805.20.2025 z dnia 1 grudnia 2025 r., wydanym przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Pińczowie, zostały przeprowadzone czynności kontrolno-rozpoznawcze:

- sieć wodociągowa przeciwpożarowa na terenie gminy Michałów, 28 – 411 Michałów
(obiekty kontrolowane)

Gmina Michałów, Michałów 115, 28 – 411 Michałów
(podmioty kontrolowane)

Nazwa i adres kontrolowanego	Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania kontrolowanego oraz podstawa i zakres upoważnienia
Gmina Michałów, Michałów 115, 28- 411 Michałów	Wójt Gminy Michałów – Bogusław Kowalczyk

Czynności kontrolno-rozpoznawcze przeprowadzono w obecności:

Imię, nazwisko, stanowisko służbowe przedstawiciela kontrolowanego	Imię, nazwisko, osoby przybranej w charakterze świadka przez kontrolującego
Anna Biały – przedstawiciel urzędu gminy Michałów	n.d.

Zakres czynności kontrolno-rozpoznawczych dotyczył:

- 1) kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych;
- 2) rozpoznawanie możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej;
- 3) rozpoznawanie innych miejscowych zagrożeń;

Informacje dodatkowe dotyczące zakresu czynności kontrolno-rozpoznawczych:
nd.

Wykaz kontrolowanych obiektów, terenów i urządzeń:

- sieć wodociągowa przeciwpożarowa na terenie gminy Michałów w miejscowościach: Jelcza Wielka, Zawale Niegosławskie, Karolów, Jelcza Mała, Zagajówek, 28 – 411 Michałów.

PODCZAS CZYNNOŚCI KONTROLNO-ROZPOZNAWCZYCH USTALONO, CO NASTĘPUJE:

1. Odpowiedzialność za realizację obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej:

Gmina Michałów, odpowiada za sprawność sieci wodociągowej na terenie gminy Michałów.

2. Stan faktyczny na dzień kontroli

W czasie czynności kontrolno- rozpoznawczych przedstawiono wykaz hydrantów zewnętrznych w miejscowościach objętych kontrolą. Zgodnie z wykazem liczba hydrantów w miejscowościach przedstawia się następująco:

- Jelcza Wielka 7 szt. (protokół z dnia 09.12.2025 r. potwierdzający sprawność hydrantów – kopia załączona do protokołu;
- Zawale Niegosławskie 6 szt. (protokół z dnia 09.12.2025 r. potwierdzający sprawność hydrantów)– kopia załączona do protokołu;
- Karolów 5 szt. (protokół z dnia 09.12.2025 r. potwierdzający sprawność hydrantów)- kopia załączona do protokołu;
- Jelcza Mała 5 szt. (protokół z dnia 09.12.2025 r. potwierdzający sprawność hydrantów) – kopia załączona do protokołu;
- Zagajówek 10 szt. (protokół z dnia 09.12.2025 potwierdzający sprawność hydrantów) – kopia załączona do protokołu.

3. Rozmieszczenie hydrantów w poszczególnych miejscowościach

W miejscowości Jelcza Wielka lokalizacja hydrantów przedstawia się następująco:

1. DN 80 – przy posesji 1;
2. DN 80 – w pobliżu posesji nr 15 (przy świetlicy);
3. DN 80 - w pobliżu posesji 20;
4. DN 80 – przy posesji nr 29;
5. DN 80 – przy posesji nr 37;
6. DN 80 – przy posesji nr 40;
7. DN 80 – na posesji 28 A.

W miejscowości Zawale Niegosławskie lokalizacja hydrantów przedstawia się następująco:

1. DN 100 – przed posesją nr 1;
2. DN 100 – przed posesją nr 4;
3. DN 100 – pomiędzy posesją 7 a 8;
4. DN 100 – przed posesją nr 10 (na zakręcie)
5. DN 100 – naprzeciwko posesji nr 15;
6. DN 100 – przed posesją nr 150 (przed dwoma zakrętami po prawej stronie przy płocie)

W miejscowości Karolów lokalizacja hydrantów przedstawia się następująco:

1. DN 80 – w pobliżu posesji nr 3;
2. DN 80 – w pobliżu posesji nr 8;
3. DN 80 – w pobliżu posesji nr 13;
4. DN 80 – w pobliżu posesji nr 17;
5. DN 80 – w pobliżu posesji nr 17;

W miejscowości Zagajówek lokalizacja hydrantów przedstawia się następująco:

1. DN 80 – przy posesji nr 2;
2. DN 80 – przy posesji nr 5;
3. DN 80 – przy posesji nr 12;
4. DN 80 – przy posesji nr 20;
5. DN 80 – w pobliżu posesji nr 17;
6. DN 80 – przy przepompowni ścieków;
7. DN 80 – na posesji nr 32;



8. DN 80 – przy świetlicy;
9. DN 80 – przy posesji 42;
10. DN 80 – przed posesją 46 (pole uprawne w kierunku cmentarza)

W miejscowości Jelcza Mała lokalizacja hydrantów przedstawia się następująco:

1. DN 80 – przy posesji nr 2;
2. DN 80 – w pobliżu posesji nr 4;
3. DN 80 – przy posesji nr 6;
4. DN 80 – przed posesją nr 11;
5. DN 80 – przed posesją nr 17;

WYKAZ STWIERDZONYCH NIEPRAWIDŁOŚCI NA CZAS KONTROLI

Na czas kontroli nie stwierdzono

Uwagi i zastrzeżenia wniesione przez kontrolowanego

Brak uwag

Na tym protokół zakończono.

Kontrolowany został poinformowany o przysługującym mu prawie wniesienia umotywowanych zastrzeżeń do protokołu. Protokół spisano na 3 stronach w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano bez zastrzeżeń - z zastrzeżeniami. Jeden egzemplarz protokołu pozostawiono kontrolowanemu.

WÓJT GMINY

Bogusław Kowalczyk

(podpis z podaniem imienia, nazwiska
i stanowiska służbowego kontrolowanego)

**Starszy Inspektor Sztabowy
ds. kontrolno-rozpoznawczych**

Artur Karasek

(podpis z podaniem imienia, nazwiska
stanowiska służbowego kontrolującego)